

ГРАФИК

устранения повреждений на тепловых сетях после проведения гидравлических испытаний 22.08.2023г.-24.08.2023г.

№ п/п	Наименование повреждённого участка	Срок устранения	Примечание
1.	от павильона ПВ №6 в сторону ПВ №7, ул. Шахтеров (магистральная теплосеть Ø720мм – подземная прокладка, затоплено);		<i>Откл.: г. Назарово; п. Горняк; п. Механизация.</i>
2.	в тепловой камере ТК 4а, ул. Полиграфистов (магистральная теплосеть Ø720мм – подземная прокладка, затоплено);		<i>Откл.: г. Назарово; п. Горняк; п. Механизация.</i>
3.	в павильоне ПВ № 3 (магистральная теплосеть Ø720мм – надземная прокладка);		<i>Откл.: г. Назарово; п. Горняк; п. Механизация.</i>
4.	от тепловой камеры ТК 15 в сторону тепловой камеры ТК 16, г. Назарово, р-он ул. К. Маркса 23 (магистральная теплосеть Ø720мм – подземная прокладка, затоплено);		<i>Откл.: г. Назарово; п. Горняк; п. Механизация.</i>
5.	от тепловой камеры ТК 16 в сторону тепловой камеры ТК 16а, г. Назарово, р-он ул. Арбузова 112 (квартальная теплосеть Ø426мм – подземная прокладка, затоплено);	27.08.2023	<i>Откл.: ул. Арбузова 112-120А; Ул. 30 лет ВЛКСМ 90-110; Ул. Овражная 3; Ул. Заречная 1а,1б; Заречный мкр-он 4/1-4/4; п. Механизация; п. Горняк.</i>
6.	от тепловой камеры ТК 8-6 в сторону тепловой камеры ТК 8-7, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ 48 (квартальная теплосеть Ø426мм – подземная прокладка, затоплено);	27.08.2023	<i>Откл.: ул. 30 лет ВЛКСМ 42-50</i>
7.	от тепловой камеры ТК 020506 в сторону тепловой камеры ТК 020508, п. Бор (квартальная теплосеть, Ø219мм – подземная прокладка, затоплено);	28.08.2023	<i>Откл.: ул. Горького 1,3; ул. Ленина 5,7; ул. Сибирская 10,12; ул. Черняховского 2,4,6а; Больничный городок</i>
8.	от тепловой камеры ТК 16 в сторону тепловой камеры ТК 16б-3, г. Назарово, в р-не ж.д. № 112 по ул. Арбузова (квартальная теплосеть Ø530мм – подземная прокладка, затоплено);	29.08.2023	<i>Откл.: 8мкр-н; 10мкр-н</i>
9.	от тепловой камеры ТК 16-8 в сторону тепловой камеры ТК 16-9, г. Назарово, р-он ул. Арбузова 112А (квартальная теплосеть Ø426мм – подземная прокладка, затоплено);	30.08.2023	<i>Откл.: ул. Арбузова 112-120А; ул. 30 лет ВЛКСМ 90-110; ул. Овражная 3; ул. Заречная 1а,1б; Заречный мкр-он 4/1-4/4; п. Механизация; п. Горняк.</i>

10.	от тепловой камеры ТК 16-4 в сторону тепловой камеры ТК 16-5, г. Назарово, ул. К. Маркса 27А (квартиральная теплосеть Ø159/133мм – подземная прокладка, затоплено);	31.08.2023	Откл.: ул. К. Маркса 25; ул. Школьная 49; Дет. Поликлиника; Нервное отд-е; Кожное отд-е; Скорая помощь
11.	от тепловой камеры ТК 16б-3-6 в сторону тепловой камеры ТК 16б-3-8а, г. Назарово, в р-не ж.д. № 5, № 6 8 мкр-он (квартиральная теплосеть Ø159мм – подземная прокладка, затоплено);	31.08.2023	Откл.: 8мкр-н д.5,6
12.	от тепловой камеры ТК 020601 в сторону жилого дома № 5 по ул. Горького, п. Бор (квартиральная теплосеть, Ø108мм – подземная прокладка, затоплено);	01.09.2023	Откл.: ул. Горького 5
13.	от тепловой камеры ТК 11-1 в сторону тепловой камеры ТК 11-2, г. Назарово, р-он ул. Чехова 1Б (квартиральная теплосеть, Ø159мм – подземная прокладка, затоплено);	02.09.2023.	Откл.: ул. Арбузова 88, 90, 90а, 92, 92а ул. Чехова 1Б
14.	от тепловой камеры ТК 11-9а в сторону тепловой камеры ТК 11-9б, г. Назарово, р-он ул. 30 лет ВЛКСМ 84 (квартиральная теплосеть, Ø219мм – подземная прокладка, затоплено);	02.09.2023	Откл.: ул. 30 лет ВЛКСМ 84 Ул. К. Маркса 45, 56; Д/с Катюша; Терапевтическое отд-е
15.	в тепловой камере ТК 8-1-2, г. Назарово, ул. Арбузова 66 (квартиральная теплосеть Ø219/108мм – подземная прокладка, затоплено);	03.09.2023	Откл.: ул. Фабричная 1,3,5; ул. Арбузова 66
16.	от тепловой камеры ТК Р020605 в сторону жилого дома № 8 по ул. Черняховского, п. Бор (квартиральная теплосеть, Ø108мм – подземная прокладка, затоплено);	03.09.2023	Откл.: ул. Черняховского 8
17.	в тепловой камере ТК 16-14-11, г. Назарово, р-он ул. 30 лет ВЛКСМ 94 (квартиральная теплосеть Ø89/76мм – подземная прокладка, затоплено);	04.09.2023	Откл.: ул. 30 лет ВЛКСМ 94(не жилой объект)
18.	от тепловой камеры ТК 11-4-5 в сторону ж.д. № 8 по ул. Чехова, г. Назарово, (квартиральная теплосеть Ø57мм – подземная прокладка, затоплено) (переданы по концессии).	04.09.2023	Откл.: ул. Чехова 8

АО «Назаровская ГРЭС» информирует, возобновление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний, потребителям г. Назарово, п. Строителей, п. Бор, п. Механизация, п. Строителей, будет осуществляться с 27.08.2023г. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Сроки возобновления подачи горячего водоснабжения, указаны ориентировочно и могут быть изменены.